

**Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A der
Lieferung von Stahlrohren DN 700 und DN 600
für die Erneuerung der Fassung 1**

Bekanntmachung

- | | |
|--|---|
| a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle | Zweckverband Landeswasserversorgung
Abteilung B3 Bau, Schützenstraße 4, 70182
Stuttgart
Tel.: 0711/2175-0, Fax: 0711/2175-1202 |
| Zuschlagerteilende Stelle | Siehe oben |
| Stelle, bei der die Angebote einzureichen
sind | Siehe oben |
| b) Art der Vergabe | Öffentliche Ausschreibung |
| c) Form, in der Angebote einzureichen sind | Schriftlich |
| d) Art und Umfang der Leistung sowie Ort der
Leistungserbringung | Lieferung von geschweißten Stahlrohren in
16 m Stangen, für Trinkwasserleitungen nach
DIN EN 10224/13480, Werkstoff P235TR2
nach DIN 10217-1,
1.264 m DN 700 (711 X 8 mm) und
384 m DN 600 (610 X 7,1 mm), mit ZM-
Auskleidung nach DIN 10298/2880,
mit PE-N-v-Außenumhüllung nach DIN EN
10288 / DIN 30670, schwarz, mit 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204,
ohne Abladen, bei 89168 Niederstotzingen |
| e) Lose | Keine Aufteilung in Lose |
| f) Zulassung von Nebenangeboten | keine |
| g) Ausführungsfrist | Lieferung in der 33. KW. 2012 |
| h) Anschrift der Stelle, die die
Vergabeunterlagen abgibt | Zweckverband Landeswasserversorgung
Anschrift s. a) |
| Zeitpunkt, bis zu dem die Vergabe-
unterlagen spätestens angefordert
werden können | 10.02.2012 |
| i) Ablauf der Angebotsfrist (Zeitpunkt der
Angebotsöffnung) | 28.02.2012, 14:00 Uhr |
| Bindefrist | 27.03.2012 |
| j) Höhe der Sicherheitsleistungen | keine |
| k) Wesentliche Zahlungsbedingungen | Nach den Besonderen und Zusätzlichen
Vertragsbedingungen, im übrigen nach § 17
VOL/B |

l) Mit dem Angebot vorzulegende Eignungsnachweise	Zertifikate nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 3834-2 oder HP 0, Verfahrensprüfung amtlich anerkannter Prüfstellen des Herstellerwerkes, DVGW-Zulassung für die ZM-Beschichtung
m) Höhe der Vervielfältigungskosten und Zahlungsweise	keine
n) Zuschlagskriterien	Preis